

工程开工报审表

工程名称: 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SIAZ-GST-gl-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方承担建设的 陕西欧舒特 5.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 工程, 已完成开工前各项准备工作, 特申请于 2017 年 09 月 25 日开工, 请审查。

- ☐ 项目管理实施规划 (施工组织设计) 已审批;
- ☐ 施工图会检已进行;
- ☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;
- ☐ 输变电工程施工安全管理及风险控制方案满足要求;
- ☐ 施工技术交底已进行;
- ☐ 施工人力和机械已进场, 施工组织已落实到位;
- ☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;
- ☐ 计量器具、仪表经法定单位检验合格;
- ☐ 特殊工种作业人员能满足施工需要。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

2017.9.25

监理项目部审查意见:

经审查具备开工条件, 同意开工

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日期:

2017.9.25

建设管理单位 (业主项目部) 审批意见:

☐ 工程已经核准

同意开工

建设管理单位 (章):

项目经理:

日期:

2017.9.25

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部 份。

常州正衡电力工程监理有限公司

陕西建工安装集团有限公司

新建项目	工程类型	光伏发电
------	------	------

3000万

2017.09.25	计划竣工日期	2017.11.25
------------	--------	------------

本项目位于陕西省西安市高新区锦业2路26号陕西众智特汽车股份有限公司厂区。

- 一、 光伏电气工程：本工程设计装机容量约 5.04108MWp，分成 4 个约 1.25MWp 发电单元，主要由光伏发电单元、逆变器、变压器等组成。经升压变压器升压后接入区新建 10KV 配电室。
- 二、 配电室电气工程：10KV 配电室开关柜安装，10KV 配电室接地、照明
- 三、 箱变，SVG 安装
- 四、 光伏发电配电室 153.10 m²，单层建筑高度为 5.08m，火灾危险性等级丁级，建筑物抗震防裂 8 度，耐火等

- 级二级。工程做法建筑、结构、给排水、暖通、电气专业。不包括室内特殊行业装修及室内二层装修。
- 五、彩钢瓦屋面和混凝土屋面光伏支架太阳能电池板与主体的连接。
- 六、钢结构工程：图纸内涉及的施工内容。
- 七、设备基础：图纸内涉及的施工内容
- 八、配电室暖通工程：壁式排风机、吸顶式房间通风器、分体式挂机，分体式柜机的安装
- 九、给排水工程：工程内容为建筑散水以外 3.0m，室内给排水及小型灭火配置

开工条件简述

技术条件：施工组织设计、施工方案。安全文明实施细则、已制定，开工相关施工图已会检。

物资条件：临建已准备就绪，机械设备已进场，物资、材料满足连续施工的需要。

人员情况：施工人员已进入施工现场。

建设单位：

监理单位：

施工单位：




(章)

项目经理：[Signature]



(章)

总监理工程师：[Signature]



(章)

项目经理：[Signature]

2017年9月25日

2017年09月25日

2017年9月25日

注：本表一式三份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存一份。

致：陕西建工安装集团有限公司（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：2017年09月25日

附件：开工报审表

同意开工

