

工程开工令

工程名称：瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目 编号：JXM2-ZHJL-001

致 瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包0.15MWp分布式光伏发电项目（施工单位项目部）：

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为：
2022 年 05 月 21 日。

附件：工程开工报审表

项目监理机构（盖章）

总监理工程师：杜豆林

日期：2022-05-21

建设单位意见：

建设单位（盖章）：

负责人：

日期：

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和施工单位各一份。

表 A.1 工程开工报审表

工程名称: 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目 编号: RNHY-ZH-A.1-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方承担的 瑞能光伏科技(天台)有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目, 已完成了开工前的各项准备工作, 特申请于 2022 年 05 月 21 日开工, 请审查。

☐ 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批;

☐ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格;

☐ 施工图已会检;

☐ 技术交底已进行;

☐ 质量验收及评定项目划分表已报审;

☐ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求;

☐ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要;

☐ 本工程的施工人力和机械已进场;

☐ 物资、材料准备能满足连续施工的需要;

承包单位(章):

项目代表: 李斌

日期: 2022.5.21

项目监理机构审查意见:

经审核, 该工程开工报审符合规范要求, 同意报审

项目监理机构(章):

总监理工程师: 李斌

日期: 2022.5.21

建设单位审批意见:

建设单位(章):

项目代表: _____

日期: _____

填报说明: 本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

**瑞能光伏科技（天台）有限公司
宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目
开工报告**

项目名称	瑞能光伏科技（天台）有限公司宏誉箱包 0.15MWp 分布式光伏发电项目		
建设单位	瑞能光伏科技（天台）有限公司		
设计单位	浙江昌能规划设计有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
承包单位	浙江宏临电力工程有限公司		
计划开工日期	2022.05.21	计划竣工日期	2022.06.20


主要工程内容及工程量：

项目为屋面用户侧并网系统，总装机容量 129.6kW，位于天台县赤城街道八都工业区，项目安装于宏誉箱包 1 号厂房建筑屋顶。

项目安装 450W 单晶硅组件 288 块，110kW 逆变器 1 台，并网柜 1 台。

安装形式为用户侧 380V 低压并网系统。支架为热镀锌支架，组件朝南 21 度倾角安装；每 18 块组件串联成为一个组串，共 16 个组串并联接入 110kW 逆变器，逆变器输出交流电经过并网柜并入用户配电母排，实现并网。

该项目采用自发自用、余电上网的模式。

开工条件简述	施工现场施工条件已具备		
技术条件	技术交底已完成		
物资条件	相应的设备已准备完毕		
人员条件	相关人员已到位		
资金情况	施工资金已落实		
建设单位：	监理单位	承包单位：	
(章)	(章)		
项目经理：	监理工程师： 		
日期：	日期： 2022.05.21		
		项目经理： 	日期： 2022.5.21