

文件审查记录表

工程名称:

编号: 56-001

文件名称	(写文件全称) (电气安装)竣工资料	
送审单位	(文件编制单位) 江苏省建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工方案人员签字不规范	已更改并按规定签字.
2	强条引用标准,部分强条引用依据不准确	已替换最新标准、依据.
3	施工组织设计不应项目部批准	已由公司批准并盖印公章.
4	试验设备检测报告不齐	已让试验单位发送电子版并打印.
5	自检报告不全(三级自检报告)	已补全,各部门均已签字盖章.
6	未见计量器具检定资料	已补齐.
总监理工程师: 张昭武 日期: 2017 年 3 月 5 日 项目经理: 丁继军 日期: 2017 年 3 月 5 日		
监理复查意见	经审查,符合要求	


 总监理工程师: 张昭武
 日期: 2017 年 3 月 5 日

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。