

文件审查记录表

工程名称：周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目

编号：005

文件名称	电气工程施工方案	
送审单位	天一建设发展有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	开关站电气设备安装质量把控简单	按要求已修改
2	线路接线质量通病未体现	已按要求进行增加
总监理工程师：刘七发 日期：2017年7月5日		项目经理：郝小磊 日期：2017年7月6日
监理复查意见	合格 总监理工程师：刘七发 日期：2017年7月7日	