

文件审查记录表

工程名称: 衢州杭泰柯城 160WM 光伏发电项目

编号: ZHJL-WJSC006

文件名称		脚手架工程特殊施工技术	
送审单位		德系集团衢州杭泰柯城 160WM 光伏发电项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
	栏杆步距应为 1.4 米, 横架底应加密,	按施工规范要求进行调整	
同意实施			
总监理工程师: 朱建波 日期: 2016 年 12 月 28 日		项目经理: 蔡永亮 日期: 2016 年 12 月 28 日	
监理复查意见	同意方案实施		
	总监理工程师: 李维明 日期: 2016 年 12 月 28 日		