

文件审查记录表

工程名称: 定边公布井 P2 区 110kV 升压站建设工程

编号: 003

文件名称	土方工程施工方案	
送审单位	陕西银泰建筑工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	应根据现场实际情况编制具体施工工艺流程	按要求整改
2	弹簧土部分地基处理应删除	按要求整改
3	雨季施工措施应删除	按要求整改
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>25</u> 日		 项目经理: <u>刘成</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>25</u> 日
监理复查意见	已按要求整改  总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>27</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。