

文件审查记录表

工程名称: 定边公布井 P2 区 110kV 升压站建设工程

编号: 010

文件名称	质量通病防治控制措施	
送审单位	陕西银泰建筑工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	缺少电气质量通病防控制措施	按要求整改
2	缺少工程概况项目具体描述	按要求整改
3	缺少门窗质量通病防治措施	按要求整改
4	缺少屋面防水质量通病防治措施	按要求整改
5		
6		
7		
8		
9		
10		
总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>28</u> 日		项目经理: <u>杨成</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>28</u> 日
监理复查意见	已按要求整改 总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>30</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。