

文件审查记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MWp渔光互补发电项目

编号: TRFA-DQ-FA-001

文件名称	电气安装施工方案	
送审单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 通威怀宁方家湖20MWp光伏发电项目一期 施工总承包项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	第二章线路概况	
	改为 工程概况	已整改
2.	内部批准人吴昌林, 组织	
	批准人为其他人	
	应统一改为吴昌林	已整改
3.	6.5.2.3 电缆固定(2)	
	中间用电缆扎带绑扎	
	应改为用 $\phi 0.55$ 的电镀锌铁丝扎线。	已整改
总监理工程师: 卢洪彦	项目经理: 吴昌林	
日期: 2017年2月10日	日期: 2017年2月12日	
监理复查意见	同意 总监理工程师: 卢洪彦 日期: 2017年2月14日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。