

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-003

文件名称	通威怀宁5兆瓦20MWp光伏发电项目-标施2总 承包工程调试方案	
送审单位	特变电工新疆新能源股份有限公司通威怀宁5兆瓦 20MWp光伏发电项目-标施2总承包项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	试验人员应有试验资格 证书	已整改
2.	4.2 保护组件调试 3) 绝缘及耐压试验“1” 1000V 摇表测量回路电阻 及各回路电阻之明确绝 缘电阻之范围。	已整改
总监理工程师: 卢洪章 日期: 2016年11月29日		项目经理: 袁昌林 日期: 2016年11月29日
监理复查意见	同意 总监理工程师: 卢洪章 日期: 2016年11月30日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。