

文件审查记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-009

文件名称	电气安装施工方案	
送审单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 通成怀宁方家湖 20MWp 光伏发电项目一标段 施工总承包项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	第二章线路概况	
	应改为工程概况	已整改
2.	内部审批人批准人吴昌林	
	组织关系为其他人, 应改为 吴昌林.	已整改
3.	6.5.2.3 电缆固定(2)	
	中间用电缆扎带绑扎应	已整改
	改为用 $\phi 75$ mm 的电镀铁	
	铁丝扎成	
总监理工程师:	卢洪章	项目经理: 吴昌林
日期:	年 月 日	日期: 年 月 日
监理复查意见	同意	
	总监理工程师: 卢洪章 日期: 2017 年 2 月 14 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。