GFDZJBM03：文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称：安徽怀宁方家湖20MWP渔光一体光伏发电项目　　编号：TWHN—ZHJL--007

文件名称	通威怀宁方家湖20MWP光伏发电项一标段 强制性条文执行计划
送审单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 通威怀宁方家湖20MWP发电项目一标段施工总包项目部

序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	编制依据缺少电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范	

总监理工程师：
日　期：2017年2月12日

项目经理：
日　期：2017年2月12日

监理复查意见	经审查符合要求

总监理工程师：
日　期：2017年2月12日

注　1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份。