

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN—ZHJL--008

文件名称	通威怀宁方家湖 20MW 光伏发电项目一标段 质量验收及评定范围 (光伏区土建工程)	
送审单位	特变电工新疆新能源股份有限公司 通威怀宁方家湖 20MW 光伏发电项目 施工总承包项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	独立避雷针项 金耳少, 有两处独立 避雷针 (开关站处)	已完成整改
总监理工程师:	卢洪亮	项目经理: 吴昌林
日期:	2017年2月16日	日期: 2017年2月16日
监理复查意见	符合规范要求	
	总监理工程师: 卢洪亮	
	日期: 2017年2月16日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。