

文件审查记录表

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号: ZQHR-WJSC-001

文件名称	枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	河北省电力建设第一工程公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已整改
总监理工程师: <u>李敏</u> 日期: 2017年2月28日		项目经理: <u>王同庆</u> 日期: 2017年2月28日
监理复查意见	已整改 总监理工程师: <u>李敏</u> 日期: 2017年3月1日	