

文件审查记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-006

文件名称	河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已整改
总监理工程师： <u>纪正华</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>12</u> 日		项目经理： <u>郭晓林</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>14</u> 日
监理复查意见	<u>合格</u> 总监理工程师： <u>纪正华</u> 日 期： <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>15</u> 日	