

文件审查记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: WPQC-ZHJL-001

文件名称	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已更新
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已更新
总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>01</u> 月 <u>10</u> 日		项目经理: <u>郭晓林</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>1</u> 月 <u>12</u> 日
监理复查意见	<u>合格</u> 总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>1</u> 月 <u>12</u> 日	