

文件审查记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: WPQC-ZHJL-003

文件名称	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目施工强制性条文执行计划	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 文件过期	已更新
2	开工日期错误	已整改
3	强制性条文实施措施简单针对性差	已整改
总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: 2017 年 01 月 05 日		项目经理: <u>郭晓江</u> 日期: 2017 年 01 月 05 日
监理复查意见	<u>合格</u> 总监理工程师: <u>梅波</u> 日期: 2017 年 01 月 07 日	