

文件审查记录表

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号: WPQC-ZHJL-006

文件名称	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已整改
总监理工程师: <u>杨波</u> 日期: 2017 年 01 月 10 日		项目经理: <u>郭晓林</u> 日期: 2017 年 01 月 11 日
监理复查意见	<u>合格</u> 总监理工程师: <u>杨波</u> 日期: 2017 年 01 月 12 日	