

文件审查记录表

工程名称: 乾安县通威惠金渔光互补 15MW (扶贫) 光伏发电项目 编号: JXM2-QATW- 001

文件名称	一般施工方案 (接地作业施工方案)	
送审单位	四川省南充市水电工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	该施工方案未提及接地极安装	已添加接地极施工方案
总监理工程师: <u>李维军</u> 日期: 2017 年 2 月 6 日		项目经理: <u>朱学刚</u> 日期: 2017 年 2 月 7 日
监理复查意见	已添加接地极安装方案 总监理工程师: <u>李维军</u> 日期: 2017 年 2 月 7 日	