

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 农光互补发电项目

编号: 005

文件名称	施工现场临时用电专项施工方案	
送审单位	南通通能工程建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	缺少临电平面布置图	已按相关要求补加
总监理工程师: <u>李叶华</u> 日期: 2017 年 11 月 11 日		 项目经理: <u>袁希强</u> 日期: 2017 年 11 月 16 日
监理复查意见	<u>已整改</u> 总监理工程师: <u>李叶华</u> 日期: 2017 年 11 月 16 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。