

文件审查记录表

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-YLYY-003

文件名称	河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目防雷及接地装置施工方案	
送审单位	河北筑能工程技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已按图纸要求整改
总监理工程师: 薛生财 日期: 2017 年 5 月 10 日		项目经理: 刘力强 日期: 2017 年 5 月 10 日
监理复查意见	已整改 总监理工程师: 薛生财 日期: 2017 年 5 月 11 日	