



文件审查记录表

工程名称: 河南驻马店华顺阳光 4MW 分布式光伏发电项目

编号: 005

文件名称	电气工程竣工方案	
送审单位	河南省中安建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	开关柜及母线柜质量验收过于简单。	按要求已经修改。
2	线路接线的工艺要求未体现。	已按要求进行添加。
总监理工程师:  日期: 2017年8月23日		项目经理:  日期: 2017年5月23日
监理复查意见 	总监理工程师:  日期: 2017年5月23日	