

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-JAYC-02

文件名称	配电室分项工程质量验收申请表	
送审单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	施工执行标准名称及编号错误应为(Q/GDW1183-2012)	已整改
2	检验批验收记录当中验收部位未按项目划分写	已整改
3		
4		
5		
6		
7		
总监理工程师: <u>丁立</u> 日期: 2017 年 4 月 17 日		项目经理: <u>王东</u> 日期: 2017 年 4 月 18 日
监理复查意见	经复查已整改完成  总监理工程师: <u>王东</u> 日期: 2017 年 4 月 19 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。