

文件审查记录表

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号: XYHB-WJSC-001

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 20kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 过期	已整改
总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>03</u> 日		项目经理: <u>陈瑞</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>04</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>04</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：XYHB-WJSC-002

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目质量通病防治措施	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	
总监理工程师： <u>胡鲁林</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>03</u> 日		项目经理： <u>陈瑞</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>04</u> 日
监理复查意见	总监理工程师： <u>胡鲁林</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>05</u> 月 <u>04</u> 日	

文件审查记录表

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号: XYHB-WJSC-003

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目施工强制性条文执行计划	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	个别强制性条文编制依据不明确,	已整改
2	强制性条文实施措施简单针对性差	已整改
总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: 2017 年 04 月 02 日		项目经理: <u>陈永</u> 日期: 2017 年 04 月 03 日
监理复查意见	总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: 2017 年 04 月 03 日	

文件审查记录表

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号: XYHB-WJSC-004

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目质量验收及评定范围划分表	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	单位工程划分太过笼统	
总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>04</u> 月 <u>02</u> 日		项目经理: <u>陈强</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>04</u> 月 <u>03</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: <u>胡德林</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>04</u> 月 <u>03</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：XYHB-WJSC-005

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目专项应急预案	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面项目部未落款盖章。	已落实
2	无编审批	已落实
总监理工程师：胡德林 日期：2017年04月02日		项目经理：陈强 日期：2017年04月03日
监理复查意见	总监理工程师：胡德林 日期：2017年04月03日	

文件审查记录表

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：XYHB-WJSC-006

文件名称	盐城星启新能源翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电临时用电施工方案	
送审单位	江苏能新光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	个别用电措应当细化	已落实
2	规范依据过期	已落实
总监理工程师：胡德林 日期：2017年04月02日		项目经理：王明 日期：2017年04月03日
监理复查意见	总监理工程师：胡德林 日期：2017年04月23日	