

文件审查记录表

工程名称：徐州建机 3.2MWp 分布式光伏电站项目

编号：XZJJ-ZHJL-001

文件名称	徐州建机 3.2MWp 分布式光伏电站项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	徐州乐叶光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 35kV 配电装置部分与现场实际不符	已改正.
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已补充.
3	《国家电网公司输变电优质工程评选办法》(国家电网基建〔2012〕1432 号) 文件过期	重新编写. 补充完善.
总监理工程师: <u>生金文</u> 日期: 2017 年 4 月 5 日		项目经理: <u>杨辉</u> 日期: 2017 年 4 月 6 日
监理复查意见	查看都已完成. 总监理工程师: <u>生金文</u> 日期: 2017 年 4 月 5 日	