

文件审查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YTJX-SC-001

文件名称	齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	山东军辉建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	按要求整改
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	按要求整改
总监理工程师：梅波 日期：2017 年 05 月 01 日		项目经理：明德振 日期：2017 年 05 月 01 日
监理复查意见	经复查，已整改 总监理工程师：梅波 日期：2017 年 05 月 02 日	