

# 文件审查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YTJX-SC-006

|                                  |                                              |                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 文件名称                             | 齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目全站防雷及接地装置安装施工方案 |                                 |
| 送审单位                             | 山东军辉建设集团有限公司                                 |                                 |
| 序号                               | 监理项目部审查意见                                    | 施工项目部反馈意见                       |
| 1                                | 接地焊接方式与图纸设计不一致                               | 按要求整改                           |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
|                                  |                                              |                                 |
| 总监理工程师：梅波<br>日期：2017 年 05 月 05 日 |                                              | 项目经理：明德振<br>日期：2017 年 05 月 05 日 |
| 监理复查意见                           | 经复查，已整改<br>总监理工程师：梅波<br>日期：2017 年 05 月 06 日  |                                 |