



常州正衡电力工程监理有限公司

徐州申鑫建材市场管理有限公司 分布式光伏发电项目

文件审查记录

常州正衡电力工程监理有限公司
编制

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXJC-001

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已更新
总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日		项目经理：解瑞平 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-002

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目质量通病防治措施	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	已收
总监理工程师：赵岩 日期：2017年5月21日		项目经理：韩峰 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵岩 日期：2017年5月21日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXJC-003

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工强制性条文执行计划	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 文件过期	已更新
2	开工日期错误	已修改
3	强制性条文实施措施简单针对性差	已修改
总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日		项目经理：郝峰 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日	

文件审查记录表




工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXJC-004

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目质量验收及评定范围划分表	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号混乱	已修改
2	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	更新
总监理工程师：赵占良 日期：2017 年 5 月 21 日		项目经理：韩峰 日期：2017 年 5 月 21 日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017 年 5 月 21 日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-005

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目施工用电施工方案	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	方案编制依据有误	
总监理工程师：  日期：2017年5月21日		项目经理：  日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：  日期：2017年5月21日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-006

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	理改
总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日		项目经理：曹小军 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-007

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目脚手架按拆专项施工方案	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全防护用品不足	已整改
总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日		项目经理：郭峰 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日	

文件审查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXJC-009

文件名称	徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目专项应急预案	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面项目部未落款盖章。	已修改
2	无编审批	已修改
总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日		项目经理：韩峰 日期：2017年5月21日
监理复查意见	总监理工程师：赵占良 日期：2017年5月21日	