

文件审查记录表

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-004

文件名称	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目质量验收及评定范围划分表	
送审单位	南京东送电力科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号混乱	已重新编号
2	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	
总监理工程师：梅波 日期：2017 年 4 月 25 日		项目经理：徐海宁 日期：2017 年 4 月 25 日
监理复查意见	符合要求 总监理工程师：梅波 日期：2017 年 4 月 26 日	