

文件审查记录表

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-XAHS-SC-004

文件名称	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏电站项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	甘肃海霖电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已按要求整改
总监理工程师: <u>金生文</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>09</u> 日		项目经理: <u>张永红</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>09</u> 日
监理复查意见	经复查, 已整改 总监理工程师: <u>金生文</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>10</u> 日	

