

文件审查记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号: 004

文件名称	前期报审资料	
送审单位	河南易通电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	项目部各项管理制度方案工程名称错误、无页码	
2	报审文件封面日期错误未在开工前; 部分报审表未标明附件	
3	工程技术资料及归档管理制度无页码、目录; 保管期限不符合现行要求;	
4	防火预案无页码; 目录不能明确表示; 无应急措施	
5	强制性条文计划无目录; 第 2 页工程名称错误; 从第 7 页起有印刷问题	
6	绿色施工方案无页码、目录; 污水综合排放标准过期;	
7	质量通病防治措施部分内容不符合工程需要	
8	见证取样机会封面错误; 内容不符合工程需要	
9	特殊工种报审与报审人员不符	
10	主要测量器具报审不符合项目需求	
总监理工程师: <u>牛金文</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>14</u> 日		接收人: <u>王明</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>17</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日	