

文件审查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

编号: ZHJL-YHGS-006

文件名称	云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	羲和太阳能电力有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已修改完成
总监理工程师: 苗守明 日期: 2017年12月10日		 项目经理: 刘德兴 日期: 2017年12月12日
监理复查意见	已改正 总监理工程师: 苗守明 日期: 2017年12月12日	