

JBKXM3

文件审查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM3-006

文件名称	《风机基础大体积砼浇筑方案》		
送审单位	中国电建集团贵州工程有限公司		
接收时间	2018年10月08日	接收人（签字）	陈青
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1.	项目容量错误。✓	已修改	
2.	保温措施不详细	已增加保温措施内容	
2.	本砼应示确定	已修改确定	
4.	质量执行标准示详	已增加质量执行标准	
总监理工程师：徐耀生		项目经理：司光林	
日期：2018年10月08日		日期：2018年10月09日	
监理复查意见	经复查已按要求整改完成。		
	监理工程师：赵焕松		
	日期：2018年10月10日		

注：1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。