

JBKXM3

文件审查记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM3-008

文件名称	开压站建筑工程施工方案		
送审单位	中国电建集团贵州工程有限公司		
接收时间	2018年10月13日	接收人(签字)	常青
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1	GB 50203-2011 是《砌体工程 施工质量验收规范》 而《建筑地面工程施工质 量验收规范》也为 GB 5 0203-2010, 规范错误	《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2011 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209-2010 应急预案已增加	
2	应增加应急预案		
总监理工程师：徐耀生 日期：2018年10月14日		项目经理：司元林 日期：2018年10月15日	
监理复查 意见	经复查已按要求整改完成 监理工程师：赵焕柱 日期：2018年10月15日		

注：1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。