

JXM2

监理文件审查记录表

工程名称： 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号:01

文件名称	《施工组组设计》等资料		
送审单位	上海电气集团股份有限公司		
接收时间	2019 年 08 月 01 日	接收人（签字）	李青
监理项目部审查意见： 1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 改为-2014。 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 改为 2016。 3、《光伏工程强制性条文执行计划》（2011 版）改为 2016 版，《建筑工程施工组织设计规范》GB50502-2009 改为 2017 等其他条文规范更新。 4、排版格式调整（表格上内容与表格左右对齐）。 5、部分报审表补盖章敲字。  总监理工程师：徐耀生 专业监理工程师：李青 日期：2019 年 08 月 02 日			
返回时间	2019.08.02	接收人（签字）	吕尧
审查意见 反馈情况	将按要求进行整改。 吕尧		