





文件审查记录表

工程名称: 合肥肥东县普洛斯物流园 1.4MW 分布式光伏发电项目

编号: ZSFZ-ZHJL-WJSC-003

文件名称	消防应急预案、业主交底记录、施工组织设计	
送审单位	阳光电源股份有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	业主交底记录改为施工交底记录(由总包单位对各分包、进场施工人员交底,而业主交底记录为建设单位对监理、施工单位等进行交底)	已
2	消防应急预案将各组负责人资质上报审核(与现场实际情况严重不符,应急预案人员应项目管理人员,项目经理、技术负责人、现场负责人、安全员等,按工程八大员配备)	招
3	应急预案中缺少紧急联络人,及项目地及附近周边医院线路图等	要
4	施工组织设计未考虑现场情况(无厂区防火、高空作业、加固等内容)	更
		新
总监理工程师:  日期: 2017年12月10日		项目经理:  日期: 2017年12月11日
监理复查意见	 总监理工程师:  日期: 2017年12月12日	