

文件审查记录表

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目

编号: DHJR-WJBS-06

文件名称	电气安装施工方案报审表	
送审单位	江苏中天科技工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中建设单位与实际不符, 应为盐城威尔泰新能源有限公司。	已整改
2	电气安装施工方案中无偏铁扁钢焊接防腐要求	已整改
3		
总监理工程师: <u>于林</u> 日期: 2020年03月08日		项目经理: <u>曹海峰</u> 日期: 2020年3月18日
监理复查意见 已修正	总监理工程师: <u>于林</u> 日期: 2020年03月19日	