

JXM2: 文件审查记录表

文件审查记录表

编号: ZHJL-WJSC-001

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

文件名称	材料厂家资质和材料进场报审	
送审单位	江苏长江环境科技工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	部分材料厂家单位资质未盖章	
2	箱变、汇流箱进场资料报审其中合格证不全	
3	石子、沙子的合格证明材料不全	
4	部分钢材和预埋件缺少合格证	
 监理工程师: <u>王朝辉</u> 日期: 2020 年 4 月 30 日		项目负责人: <u>谢维国</u> 日期: 2020 年 6 月 30 日
监理复查意见	监理工程师: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日	

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。