

文件审查记录表

工程名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-WJSC-001

文件名称	大棚檩条加固工程专项施工方案	
送审单位	协鑫能源工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	无劳动力、材料投入计划, 主要设备缺少平地上加工檩条打孔的打孔机设备	已添加完善
2	材料进场未体现到货检要求, 机械进出场未体现报验程序	已添加完善
3	自身质量控制措施仅有事前控制, 完全依赖监理检查, 缺少自检和自检内容	已添加完善
4	安全措施中未体现对工人的保护措施(如安全带使用)	已添加完善
5	无管理人员体系(安全员、质量员等人员设置及工作要求)	已添加完善
6	文明施工内容需要丰富(如标志牌、条幅、着装要求)	已添加完善
监理复查意见	经审核以上问题已完善, 符合要求  监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: <u>2020</u>年<u>09</u>月<u>24</u>日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。