

文件审查记录表

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-WJSC-002

文件名称	1、安全施工方案 2、材料及设备吊装专项施工方案 3、施工安全总体设计方案 4、安全文明施工及职业健康与环境保护管理总体施工计划 5、施工安全管理制度 6、应急预案 7、绿色施工方案 8、光伏支架及组件安装施工技术方案 9、接地工程专项施工技术方案 10、特殊工种/特殊作业人员报审表 11、承包单位资质报审表 12、乙供材料及构配件供货商资质报审表 13、工程开工报审表 14、施工项目部主要管理人员资质报审表 15、施工质量验收及评定范围划分报审表 16、施工强制性条文执行计划报审表 17、防暑降温施工方案 18、临时用电用水施工方案 19、电缆工程专项施工技术方案 20、受电和并网调试措施 21、施工组织设计
送审单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
序号	监理项目部审查意见
1	工程质量控制网测量记录需按各施工点进行测量记录
2	技术安全交底资料未提交
3	计量器具、仪表等工器具未报审
4	大型机械进出场未报审
5	试验（检测）单位资质审查文件未提交