

文件审查记录表

工程名称： 浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MW_p 光伏项目 EPC 工程

编号： ZHJTX-WJSCM-001

文件名称	1、工程开工报审表；2.人员资质；3.承包单位资质 4、施工方案;5.三级安全教育；6.施工进度计划。	
送审单位	安徽辉能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	未见施工蓝图和图纸会审资料	
2	未见项目施工员名单和资质	
3	缺少主设备、材料报审	
4	缺施工机、器、具报审材料	
5	缺电气安装施工方案和项目划分表	
6	三级安全教育签名是同一笔迹	
总监理工程师： <u>王立杰</u> 日 期： <u>2021</u> 年 <u>1</u> 月 <u>7</u> 日		项目经理： _____ 日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	总监理工程师： _____ 日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。