

文件审查记录表

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-BYXM-001

文件名称	施工组织设计(外线工程)	
送审单位	湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳120MW项目部	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	监理单位名称(全称)不对	按要求进行修改
2.	部分土建施工引用标准版本更新不及时	
3.	施工进度计划与物资到货计划不吻合	
总监理工程师：李俊平	项目经理：冯智	
日期：2021年11月08日	日期：2021年11月08日	
监理复查意见	总监理工程师：_____ 日期：____年__月__日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。