

文件审查记录表

工程名称: 苏垦麦芽0.8MW工商业分布式光伏发电项目 编号:SKQN-SKMYGF02-WJSC-003

文件名称	光伏支架及光伏组件安装施工方案	
送审单位	中冶集团武汉勘察研究院有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	工程概况项目名称错误	已整改
2	支架基础描述为灌注桩, 需更改	已整改
3	立柱安装工艺错误	已整改
4		
5		
6		
7		
8		
总监理工程师: <u>李俊平</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>23</u> 日		项目经理: <u>李强心</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>11</u> 月 <u>23</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: _____年____月____日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。