

文件审查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-001

文件名称	施工组织设计	
送审单位	浙江阳明电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	项目名称不正确	项目名称已更改。
2	无编制依据和原则；无施工安全应急预案描述；	增加依据和原则、增加安全预案措施。
3	工程重点、难点分析中无吊装难点及控制措施，无高空作业难点分析及控制措施	增加了吊装作业、高空作业安全措施和控制措施。
4	02 页缺少“逆变安装”	增加 逆变安装。
5	04 页项目名称、概况、施工工期不正确；施工范围无储能施工内容	项目名称、概况、工期已更改。施工范围增加了储能部分。
6	05 页测量放线重点（9 个厂房屋顶）存在错误	已更改。
7	08 页工程施工总体流程图缺少储能施工	增加了储能施工
8	09 页序号上下不对齐	已更改。
9	010 页开箱检查无监理参与	增加了 监理参与。
10	011 页电气柜到货不需要监理参与验收？	增加了 监理验收。
11	012 页光伏直流线缆未写明	已写明光伏直流线缆。
12	026 页接地装置安装中施工工艺流程与图纸不符	已更改施工工艺。
总监理工程师： <u>薛</u> 日期：2022 年 08 月 31 日		项目经理： <u>张</u> 日期：2022 年 08 月 31 日
监理复查意见 已修改相关内容。	总监理工程师： <u>薛</u> 日期：2022 年 08 月 31 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。