


文件审查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-005

文件名称	光伏支架作业指导书、光伏组件安装作业指导书、电气设备安装施工方案、电缆敷设及防火封堵施工方案、光伏工程电气调试方案报审表	
送审单位	浙江阳明电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	光伏支架安装作业指导书中工程概况、工程名称、地点错误	工程概况、工程名称、地点已更改。
2	光伏组件安装作业指导书中 01 页工程地点错误、适用范围错误；03 页“调平时，组件与 C 型钢不平的地方应用金属片将其平”改为先调整 C 型钢平整至电气规范要求后再安装组件；需增加组件安装前接受组件供应商的培训及交底要求	工程地点、适用范围已更改。 增加了组件安装前接受厂家培训的内容。
3	电气设备安装方案中 01 页工程地点错误、工程内容错误；无逆变器、变压器、储能安装措施	工程地点、内容已更改。安装措施已补充。
4	电缆敷设施工方案中 01 页工程地点错误、编制依据 2.1 项目名称错误、部分主要工程量与图纸不符	工程地点、项目名称、工程量已更改。
5	光伏工程电气调试方案中 01 页工程名称、地点错误；无储能试验调试方案	工程名称、地点已更改。增加了储能部分调试内容。
总监理工程师：  日期：2022 年 08 月 21 日		项目经理：  日期：2022 年 08 月 21 日
监理复查意见	经审查，相关内容已修改。 总监理工程师：  日期：2022 年 08 月 21 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。