

文件审查记录表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-WJSC-2023-03

文件名称	升压站土方开挖及回填施工方案报审表	
送审单位	浙江阳明电力建设有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
01	经审查，该施工方案审批手续齐全，内容完整，具有针对性，能够满足施工要求，同意实施。	
总监理工程师： <u>王立杰</u> 日 期： <u>2023</u> 年 <u>05</u> 月 <u>25</u> 日		项目负责人： <u>赵少明</u> 日 期： <u>2023</u> 年 <u>05</u> 月 <u>25</u> 日
监理复查意见	总监理工程师： _____ 日 期： ____年__月__日	

施工方案报审表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

我方已根据施工合同的有关约定完成了海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目一升压站土方开挖及回填施工方案的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。

承包单位（章）

项目经理：_____

日期：_____



监理项目部审查意见：

经审查，该施工方案编制内容完整，有针对性，能够满足施工要求，同意实施，同时土方必须按照设计要求，采用分层压实，每层厚度均 $\leq 300\text{mm}$ 。

监理项目部（章）

总监理工程师：_____

日期：_____



建设单位审批意见：

建设单位（章）

项目负责人：_____

日期：_____年____月____日

注：本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、监理项目部、承包单位各存 1 份。