


文件审查记录表

工程名称: 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZXSD-SWQC-SC-002

文件名称	施工单位加固到货材料报验	共 1 页, 第 1 页
送审单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号为 YRGF-SW-CLBS-002 文件中 4 月 26 日进场的螺栓所报文件资料无到货数量实质单据, 质量证明文件未提供原件备查。复印件施工单位未盖章。	
2	编号为 YRGF-SW-CLBS-003 文件中 5 月 2 日进场的镀锌角铁及钢板所报文件资料未提供材料到货数量实质单据, 质量证明文件未提供原件备查。材料清单中未见镀锌槽钢及数量。附件中未见角钢材料质量证明文件。质检员未签字。复印件施工单位未盖章。	
3		
4		
5		
6		
注: 1、以上材料报验文件资料不全、未经现场验收的不得使用。 2、材料到场施工单位必须先自检, 合格后再报建设单位、监理单位均到场材料验收, 验收合格后方可用于拟定部位。 3、材料报验必须提前申请, 到货后未申请验收, 相关量不予签认。		
总监理工程师:  日期: 2017 年 7 月 13 日		项目经理: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	总监理工程师: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。