

奉贤星火综合多种新型储能技术
路线对比测试示范基地(一期)项目

施工文件审查记录台账

常州正衡电力工程监理有限公司

赞奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比

测试示范基地(一期)项目

监理部

2025 年 05 月 15 日

文件审查记录表台账

工程名称：奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目

审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
送审单位	上海电力安装第一工程有限公司申能储能一期项目部			
建设单位	上海申能投资发展有限公司			
序号	文件名称	文件编号	审查情况	备注
1	施工进度计划	SNXH-SPEC-ZH-B11-001	已整改、符合要求	
2	施工安全管理制度	SNXH-SPEC-ZH-B11-002	符合要求	
3	质量管理制度	SNXH-SPEC-ZH-B11-003	1、文件内容缺乏针对性 2、工程所用材料部分与本工程无关 3、见证取样内容部分多余 4、封面编审批格式调整	
4	应急预案	SNXH-SPEC-ZH-B11-004	报审表边距调需调整	
5	质量通病防治措施	SNXH-SPEC-ZH-B11-005	无	
6	技术标准清单	SNXH-SPEC-ZH-B11-006	文件中多项规范需更新	
7	绿色施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-010	无	
专业监理工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		施工专业工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		

文件审查记录表台账

工程名称： 奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目

审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
送审单位	上海电力安装第一工程有限公司申能储能一期项目部			
建设单位	上海申能新动力储能研发有限公司			
序号	文件名称	文件编号	审查情况	备注
1	安全文明施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-012	1、计划工期与实际不符 2、应急预案使用范围需更正（34页）	
2	混凝土搅拌站资质	SNXH-SPEC-ZH-B09-001	1、资质加盖红章 2、检测能力证书5月份到期	
3	钢筋供货商资质报审	SNXH-SPEC-TJ-B22-001	工程材料备案证未包含三级钢规格。	
4	土建工程施工质量验收及评定划分表	SNXH-SPEC-ZH-B16-001	无	
5	电气安装工程施工质量验收及评定划分表	SNXH-SPEC-ZH-B16-002	无	
6	混凝土施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-015	文件中多项规范需更新	
7	模板工程施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-014	文件中多项规范需更新 当板跨度大于等于3.6米应改为小于等于3.6米。	
专业监理工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		施工专业工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		

文件审查记录表台账

工程名称： 奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目

审查单位	常州正衡电力工程监理有限公司			
送审单位	上海电力安装第一工程有限公司申能储能一期项目部			
建设单位	上海申能新动力储能研发有限公司			
序号	文件名称	文件编号	审查情况	备注
1	钢筋施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-013	文件中多项规范需更新	
2	全场接地施工方案	SNXH-SPEC-ZH-B11-001	文件中多项规范需更新	
3				
4				
5				
6				
7				
专业监理工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		施工专业工程师： 日 期： 2025 年 5 月 日		