

监理文件报审表

项目名称: 昆山屋顶分布式光伏一期 1.9416 万千瓦发电项目
编号: ZHJL-KS-BS-015

致 中鑫上电(苏州)能源科技有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 工程质量验收划分及质量评定表 文件的编制, 并已履行了我公司内部
的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 光伏工程质量验收划分评定表 文件

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



建设管理单位审批意见:



建设管理单位 (章):

项目经理: _____

日 期: _____

理机构填写, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份。

安装工程项目质量验评计划表

工程编号				工程项目名称:	性质	质检机构验评范围				质量验评及签证表 编号 (DL/T5161)
单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程			质检单位				
						施工单位	监理单位	设计单位	建设单位	
昆山旭发电子有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目										
1				光伏安装工程		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.3
	1			光伏安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		支架、组件安装		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	支墩定位	主要	√	√	√	√	DL/T5161. 表 3.0.12-3
			2	支墩浇筑		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
			3	支架安装		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
			4	组件安装	主要	√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
		2		光伏电气系统安装		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	桥架安装		√	√			DL/T 5161.5 表 1.0.3
			2	逆变器安装		√	√			DL/T5161.8 表 4.0.2
			3	组串接线		√	√			DL/T5161.8 表 7.0.2
			4	光伏电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
			5	电力电缆终端制作		√	√			DL/T 5161.5 表 3.0.2
			6	接地装置安装	主要	√	√			DL/T 5161.6 表 1.0.2
	2			并网系统电气设备安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		并网柜安装				√		
			1	并网柜安装	主要	√	√			DL/T5161.8 表 4.0.2
		2		并网系统电缆敷设		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
		3		电缆防火与阻燃		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	电缆防火与阻燃		√	√			DL/T 5161.5 表 5.0.2
		4		并网系统接地装置安装		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	并网系统接地装置安装	主要	√	√			DL/T 5161.6 表 1.0.2
	3			设备及视频监控装置安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		设备监控装置安装调试		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	设备监控装置安装调试		√	√			DL/T5161.1 表 6.0.4
			2	监控装置电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
		2		视频监控设备安装调试		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	视频监控设备安装调试		√	√			DL/T5161.1 表 6.0.4
			2	视频监控电、光缆敷设		√	√			DL/T5161.5 表 2.0.2
	4			辅助工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		环境检测仪		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	环境检测仪安装调试		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
		2		冲洗水系统		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	屋顶冲洗水系统安装		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1

安装工程项目质量验评划表

工程编号				工程项目名称:	性质	质检机构验评范围				质量验评及签证表 编号 (DL/T5161)
单位工程	分部工程	子分部工程	分项工程			质检单位				
						施工单位	监理单位	设计单位	建设单位	
				樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 分布式光伏发电项目						
1				光伏安装工程		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.3
	1			光伏安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		支架、组件安装		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	支架定位	主要	√	√	√	√	DL/T5161. 表 3.0.12-3
			2	支架安装		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
			3	组件安装	主要	√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1
		2		光伏电气系统安装		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	桥架安装		√	√			DL/T 5161.5 表 1.0.3
			2	逆变器安装		√	√			DL/T5161.8 表 4.0.2
			3	组串接线		√	√			DL/T5161.8 表 7.0.2
			4	光伏电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
			5	电力电缆终端制作		√	√			DL/T 5161.5 表 3.0.2
			6	接地装置安装	主要	√	√			DL/T 5161.6 表 1.0.2
	2			并网系统电气设备安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		并网柜安装				√		
			1	并网柜安装	主要	√	√			DL/T5161.8 表 4.0.2
		2		并网系统电缆敷设		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
		3		电缆防火与阻燃		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	电缆防火与阻燃		√	√			DL/T 5161.5 表 5.0.2
		4		并网系统接地装置安装		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	并网系统接地装置安装	主要	√	√			DL/T 5161.6 表 1.0.2
	3			设备及视频监控装置安装工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		设备监控装置安装调试		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	设备监控装置安装调试		√	√			DL/T5161.1 表 6.0.4
		2		监控装置电缆敷设		√	√			DL/T 5161.5 表 2.0.2
			2	视频监控设备安装调试		√	√	√	√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	视频监控设备安装调试		√	√			DL/T5161.1 表 6.0.4
		2		视频监控电、光缆敷设		√	√			DL/T5161.5 表 2.0.2
	4			辅助工程		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
		1		冲洗水系统		√	√		√	DL/T5161.1 表 4.0.2
			1	屋顶冲洗水系统安装		√	√			DL/T5161.1 表 4.0.1