

复工报审表

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号：001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 001 的工程暂停令后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对与光伏线插头烧坏现象我方已按要求全面整改完成，现申请复工。

施工单位（章）：

项目经理：张友林

日期：2017.5.13

监理项目部复查意见：

经复查，001#工程暂停令要求整改
事项已经完成。同意复工

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：1

日期：2017.5.13

本表（含附件）一式 3 份，由施工单位项目部填报，总承包单位 1 份，监理项目部存 1 份，施工单位存 1 份。