

监理工作联系单

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-003

致: 安徽远山电力工程有限公司

事由: 施工进度、工程质量事宜

内容:

我监理方现场巡视发现你方施工新耕项目支架安装后存在质量问题, 螺栓没有紧固到位, 个别螺栓有脱丝的现象。蒲河项目场地有大量的腐烂木桩, 没有及时清理, 桩基础回填, 个别发现回填时带有木桩, 施工质量不能保证。要求你方按施工技术要求立即整改, 现场管理人员应加强管理, 你方应重视此问题。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018年12月23日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

